



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel. +48 32 324 24 12; fax +48 32 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
43-150 Bieruń ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 17 maja 2017 r.

ZP.271.17.15. 2017

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (sprawa ZP.271.17.2017) - „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - zadanie 2: Przebudowa oświetlenia przy Placu Alfreda Nobla w Bieruniu”.

Informuję, że:

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma .
- II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA
Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

Załącznik:

1. Pytania do treści SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego.

e-mail: urząd@um.bierun.pl
www.bierun.pl

REGON: 27 62 58 285
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców
tel. +48 32 324 24 00

Sekretariat:
tel. +48 32 324 24 12

Biurowisko Rady Miejskiej:
tel. +48 32 324 24 19



M I A S T A
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

Pytania do treści SIWZ

1. Proszę o załączenie schematów szafy oświetleniowej.

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający nie posiada schematu szafy oświetleniowej.

W celu prawidłowej wyceny podano szczegółowy opis szafy – patrz odpowiedź Ad. 1, na pytania opublikowane w dniu 16.05.2017 r. „ Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ ZP. 271.17.2017”:

„Ad 1.

W celu właściwej wyceny podaje się opis wyposażenia szafy sterującej oświetleniem (poz. 11 przedmiaru robót kosztów niekwalifikowanych).

Szafa SO-2/3 fazowa w obudowie 2 klasy izolacji na fundamencie prefabrykowanym, zamykana na zamek, wyposażona w:

- *ochronnik przepięć typu 2,*
- *zabezpieczenie zegara sterującego oświetleniem,*
- *astronomiczny zegar sterujący,*
- *zabezpieczenie linii kablowych oświetleniowych,*
- *przygotowane miejsce do montażu sterownika centralnego wraz z jego zabezpieczeniem.”*

Z up BURMISTRZA

Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza