



# BIERUŃ

CI PRZAJE

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.11.2019 :

„Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy przy ul. Homera w Bieruniu”.

Informuję, że:

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęło pytanie. Treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma .
- II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REJONTOZ.

ANDRZEJ BIALIK

Załączniki:

1. Pytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

*Pytanie 1.*

*Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotowego przyłącza w całości metodą bezwykopową (z uwzględnieniem komór nadawczych i startowych wykonanych tradycyjnie wykopem)?*

Ad.1

Długość ułożenia odcinków metodą bezwykopową Wykonawca robót powinien określić indywidualnie w oparciu o posiadany sprzęt i umiejętności.

**Podczas układania wodociągu należy zachować wszystkie warunki jakie zostały określone przez gestorów poszczególnych sieci obcych z którymi wodociąg będzie się krzyżował.**

Dodatkowo zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Bieruń wszystkie przejścia w poprzek pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych. Wszelkie odstępstwa od tych warunków Wykonawca powinien uzgodnić przed wykonaniem prac z danym Zarządcą infrastruktury .