



BIERUŃ

CI PRZAJE

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro - zaproszenia do złożenia ofert cenowych IR.7013.12.2019 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kryształowej w Bieruniu”.

Informuję, że:

I. Do treści zaproszenia do złożenia ofert cenowych wpłynęło pytanie:

proszę o udzielenie odpowiedzi czy wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) przy użyciu zespołu do stabilizacji $R_m=5$ Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, wtórny moduł odkształcenia $E_2 \geq 80$ Mpa - konieczność pobrania próbek gruntu i pracowania stosownej recepty i dobór rozwiązania można zastąpić stabilizacją z dowozu (utex), kosztu wykopu, utylizacji oraz transport stabilizacji z dowozu nie będą większe niż stabilizacja wykonana na miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażam zgodę na wykonanie warstwy ulepszonego podłoża za pomocą stabilizacji z dowozu j.w.

W związku z powyższym do oferty zaleca się dołączyć dokumenty potwierdzających spełnienie warunków: $R_m=5$ Mpa i $E_2 \geq 80$ Mpa, tj. Karty charakterystyki, Specyfikacji Technicznych oraz Deklaracji Zgodności.

II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. Nie przedłuża się terminu składania ofert.

IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI I REMONTÓW


MACIEJ KARKULA