



BIERUŃ
CI PRZAJE

ZP.271.31.8.1.2019

Bieruń, dnia 22 października 2019 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.31.2019 pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”.

Informuję, że:

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęło pytanie. Treść pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

Załączniki:

1. Zapytania do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego.

PYTANIE DO SIWZ

1. Zwracamy się z prośbą o szczegółowe zestawienie (na każdą ulicę na której podlega wymiana słupów) wysokości słupów podlegających wymianie wraz z kolorem oraz rodzajem wysięgnika.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wysokości słupów, koloru i rodzaju wysięgnika dla lokalizacji w której występuje wymiana słupów:

1.ul. Kościelna,

słupy aluminiowe, wysokość 4,0m,
kolor R0 (neutralny),
bez wysięgnika;

2. ul. św. Barbary,

słupy aluminiowe, wysokość 4,0m,
kolor R0 (neutralny),
bez wysięgnika;

3.ul.Bojszowska (zajazd Jajosty),

słupy aluminiowe, wysokość 4,0m,
kolor R0 (neutralny),
bez wysięgnika;

4.ul.Kadłubowa parking ,

słupy aluminiowe, wysokość 5,0m,
kolor R0 (neutralny),
bez wysięgnika,

5.ul.Jagiełły (Triada)

słupy aluminiowe, wysokość 4,5m,
kolor R0 (neutralny),
wysięgniki w zależności od opraw jedno dwu lub trójramienne np. typu WR

6. ul. Zdrowia

słupy aluminiowe, wysokość 8,0m,
kolor R0 (neutralny),
wysięgnik dł. 1,5m, słup np. SAL-10 WŁN 1/1,5/2,7/5

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza