

ZP.271.22.11.2.2013

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu – etap III, część 3 osiedle Węglowe – kierunek Wschód, obwód 4.”

Informuję, że do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły kolejne zapytania. Poniżej podaję treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania:

1. Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy (moc układu), ilości lumenów, ilości LED – w % ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7001 (dotyczy zamiennika za oprawę Selenium LED BGP340)?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy o innym wzorze estetycznym ale spełniającej wszystkie wymagane parametry techniczne (dotyczy oprawy LED BPP007)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1 Tolerancja mocy lampy: -10%/+20%. Należy utrzymać strumień świetlny >2740 lm. Ilości źródeł LED (w oprawie) nie definiuje się.

Ad.2 +Ad.3 W związku z tym, że zakres robót objęty niniejszym przetargiem stanowi jedną z części większego zadania (przeznaczanego do realizacji w terminie późniejszym), Zamawiający nie przewiduje zamiany materiałów na inne, niż opisane w dokumentacji.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian.

Z up. BURMISTRZA


Leszek Kryczek
Zca Burmistrza

