

Bieruń, dnia 24.09.2013 r.

Znak sprawy: BOSiR.271.1.2013

Wykonawcy

dotyczy: odpowiedzi na zapytania

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont podłogi sportowej w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu**” informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na systemową certyfikowaną podłogę sportową z następujących warstw:

- pianka poliuretanowa o grubości 15 mm,
- systemowa sklejka gr. 15 mm łączona ze sobą specjalnym, systemowym zamkiem,
- nawierzchnia z linoleum naturalnego 4mm.

Odpowiedź: 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem