

# URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

BURMISTRZ  
Miasta Bierunia  
43-150 Bieruń  
ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 12.02.2014 r.

ZP.271.3. *ND.1*.2014

## ***Uczestnicy postępowania***

Dotyczy: postępowania przetargowego – „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu – etap II, część 2 osiedle Węglowe – kierunek Zachód obwód 3”.

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) złożono zapytania. Treść zapytań i odpowiedzi zawiera zał. 1 .  
Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA

*Łęszek Kryczek*  
Z-ca Burmistrza

*JK*

Zetocaulik nr 1 do pismu ZP, 271. 3. 10. 1. 2014

Dot. przetargu: „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu – etap II, część 2 osiedle Węgłowe – kierunek Zachód obwód 3”

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy zamiast słupów aluminiowych (SAL-5, SAL-80K, SAL-80M) można zastosować zamienniki stalowe, ocynkowane malowane?
2. Proszę o potwierdzenie, że zakresem etapu II objęte są materiały z poz. 3.4 Zestawienie materiałów, 3.5 Zestawienie nawierzchni do naprawy, 3.6 Zestawienie materiałów z demontażu, projektu budowlano-wykonawczego.
3. Do materiałów przetargowych został dołączony projekt organizacji ruchu, brak przedmiaru robót, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedzi:

- ad.1 Nie wyrażamy zgody na zastosowanie zamienników stalowych, ocynkowanych malowanych za słupy aluminiowe. Słupy aluminiowe zastosowane zostały przy realizacji pierwszej części oświetlenia i takie będą stosowane przy realizacji całego projektu.
- ad.2 Przedstawione w projekcie budowlanym zestawienia dotyczą II etapu realizacji modernizacji oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej.
- ad.3 Zgodnie z zapisem w SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  
„Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:  
19. Wykona tymczasową organizację ruchu (zezwoenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, dostawa, montaż i demontaż oznakowania);”

Zamawiający pozostawił wybór sposobu wyceny Wykonawcy( np. w kosztach ogólnych).  
– należy jednak uwzględnić wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w cenie ofertowej.

143