



# URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

e-mail: [urząd@um.bierun.pl](mailto:urząd@um.bierun.pl)  
[www.bierun.pl](http://www.bierun.pl)

Konto:  
Bank Spółdzielczy Tychy  
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 62 58 285  
NIP: 646-10-15-103

## TELEFONY

Punkt Informacji  
i Obsługi Mieszkańców:  
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:  
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:  
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A  
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung-sur-Loire

BURMISTRZ  
Miasta Bierunia  
43-150 Bieruń  
ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 15.04.2014 r.

ZP.271.20.7.1.2014

### *Uczestnicy postępowania*

Dotyczy: postępowania przetargowego „Remont ul. Granitowej w Bieruniu – etap I.”

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożono zapytania.

Treść zapytań stanowi załącznik nr 1, a odpowiedzi zawarte są w załączniku nr 2.

Przekazane informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

**BURMISTRZ MIASTA**

*[Signature]*  
mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

*[Handwritten signature]*  
Krupa  
A. S. 10.04.2014

URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU  
43-150 BIERUŃ, UL. RYNEK 14  
TEL. 032 324 24 00, FAX 032 216 47 77  
WWW.BIERUN.PL

Przetargowa, Biuro Burmistrza, 43-150 Bieruń, Rynek 14  
Data: 15.04.2014 r.  
Czas: 10:00

ZAPYTANIA DO PRZETARGU:

Dot. przetargu pn. "Remont ul. Granitowej w Bieruniu – etap-1 .."

**Zwracamy się z prośbą o przesłanie szczegółowej specyfikacji technicznej i wyjaśnienie poniższych pozycji przedmiarowych :**

1. **W. Poz. 26.d.3 i 27 d4 .** Roboty ziemne – pozycja się powtarza , powinna być ;  
**Poz. 26** Roboty ziemne -załadunek gruntu z hańd i przewóz na odl. do 1 km – m3 578 (grunt z wcześniej wykonanych koryt)  
**Poz 27 nie powinno być w ogóle .**
2. **Z uwagi na brak szczegółowej specyfikacji technicznej** prosimy o podanie na jakim asfalcie należy przyjąć masy asfaltowe do nawierzchni .
3. **Poz. 59.d5** Zabezpieczenie kabla w ziemi rurą dwudzielną typu Arot – pozycja dotyczy wyłącznie kabla, natomiast wg projektu w drodze w I etapie przebiegają nie tylko kable ale również sieć gazowa , wodociąg które też należy zabezpieczyć rurami osłonowymi .  
Prosimy o wyjaśnienie tej pozycji , podanie rodzaju rur osłonowych , średnic i ilości dla poszczególnych branż .
4. **Poz. 64.d.6** Czy w tej pozycji należy zamontować nowe słupki ?
5. **Poz .65.d.6** Czy w tej pozycji należy zamontować same nowe tablice znaków ?
6. **Poz 67.d. 3** Prosimy o podanie rodzaju nowego progu i wymiary

ODPOWIEDZI DO PRZETARGU :

Ad. 1. Zgadza się z Waszą uwagą – poz. 27 przedmiaru robót wykreśla się.

Ad. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest załącznikiem do SIWZ i znajduje się na naszej stronie internetowej (plik nr 5). Wymagania dotyczące asfaltów drogowych zostały w niej przedstawione na stronach:

- nr 64 dla podbudowy z betonu asfaltowego,
- nr 78 dla warstwy ścieralnej,
- nr 92 dla warstwy wiążącej.

Ad. 3. Istniejące uzbrojenie terenu należy zabezpieczyć poniżej podanymi typami rur osłonowych:

1. Sieć energetyczna – rury dwudzielne typu **A 58 PS** w ilości **55 m**,
2. Sieć wodociągowa – rury typu **HDPE 225** w ilości **15 m**,
3. Sieć gazowa – rury typu **HDPE 180** w ilości **30 m**.

Pozycję 59.d5 należy przyjąć następująco:

- a) rury osłonowe dla kabli - ilość jednostek przedmiarowych 55 m
- b) rury osłonowe dla sieci wodociągowej – ilość jednostek przedmiarowych 15 m
- c) rury osłonowe dla sieci gazowej – ilość jednostek 30 m

Ad.4. Należy zamontować nowe słupki znaków drogowych.

Ad.5. Należy zamontować nowe tablice znaków drogowych.

Ad. 6. Należy zastosować nowy próg zwalniający o następujących parametrach:

- szerokość: 550-580 cm,
- długość najazdowa: 60 cm
- wysokość: 5 cm,
- materiał: mieszanka gumowa,
- kolor: czarny z żółtymi elementami odblaskowymi.