

Znak sprawy: BOSiR.271.2.2014

dotyczy: odpowiedzi na zapytania

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja termiczna budynku KS PIAST w Bieruniu**” informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań oraz stanowisko zamawiającego są następujące:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie rodzaju boniowania elewacji, czy ma to być boniowanie z wyklejanego styropianu czy zwykła bonia (paski malowane na elewacji odcięte taśmą malarską bez dodatkowego pogrubiania lub pocieniania styropianu).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymagał będzie wykonania boni w postaci pasów malowanych na elewacji.

Pytanie nr 2

Specyfikacja podaje dwa rodzaje tynku na elewacji akrylowy lub silikonowy - który należy przyjąć do wyceny i jaka ma być granulacja kruszywa ponieważ przy w/w tynkach granulacja 3,2mm jest raczej nie możliwa.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu rodzajów tynków. Granulacja od 1,0 do 3,0mm.

Pytanie nr 3

Czy na cokołach tak samo tynk akrylowy lub silikonowy a nie tynk mozaikowy.

Odpowiedź nr 3

Na cokołach Zamawiający wymagał będzie wykonania tynku akrylowego lub silikonowego w innej barwie niż pozostała część elewacji.

Pytanie nr 4

W specyfikacji mamy tylko zestawienie stolarki drzwiowej, brakuje zestawienia stolarki okiennej. Proszę o dołączenie przedmiotowego pliku

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki okiennej (do wyceny należy przyjąć ilości przedmiarowe). Zamawiający dopuszcza wizję na budynku celem dokładnego oszacowania przez Wykonawców przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

5. Czy ilość docieplenia 600m² obejmuje samą elewację, ościeża, cokół. Czy wpuszczamy styropian w ziemię. Jeżeli tak to na jaką głębokość i czy są to metry dodatkowe

Odpowiedź nr 5

Przedmiarowa ilość obejmuje docieplenie elewacji. Styropian nie będzie wpuszczany w grunt.

Pytanie nr 6

Obróbki parapety są wykonane z blachy ocynkowanej. Czy zastosować do parapetów boczki plastikowe czy wpuszczamy je w ścianę na felc wygięty z blachy.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie nr 7

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane montaż drzwi również w projekcie jest zamieszone zestawienie stolarki drzwiowej, lecz brak pozycji przedmiarowych dotyczących tego zakresu. Czy montaż stolarki wchodzi w zakres robót? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnieniu przedmiaru o pozycje dotyczące montażu drzwi.

Odpowiedź nr 7

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana drzwi.

Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie czy faktycznie w przedmiarze element „wymiana okien” zakres prac dotyczy demontażu oraz montażu tych samych okien (z odzysku)? Jeżeli nie to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie nowej stolarki okiennej.

Odpowiedź nr 8

Zakres prac przedmiotowego zamówienia dotyczy wymiany okien na nowe. Do wyceny należy przyjąć ilości przedmiarowe.

Pytanie nr 9

Proszę o dołączenie do informacji o przetargu projektu instalacji CO z zestawieniem grzejników, określeniem jakie zawory mają być zastosowane przy grzejnikach oraz jak instalacja CO ma być wyregulowana.

Odpowiedź nr 9

Do wyceny należy przyjąć ilości przedmiarowe. W celu minimalizacji przeróbek instalacji Zamawiający dopuszcza wymianę na grzejniki z zasilaniem bocznym. Stosować zawory z głowicą termostatyczną. Regulacja instalacji CO polegać będzie na wypełnieniu instalacji czynnikiem grzejnym i wyregulowaniu przepływów w poszczególnych elementach grzejnych.

W związku z art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: **28.08.2014 r., godz. 10:15**, nowy termin otwarcia ofert: **28.08.2014 r., godz. 10.30**, w związku z czym stosownej zmianie w zakresie dat ulegają punkty 11.9, 12.1 oraz 12.3 SIWZ.

Powyższe stanowisko zostało udostępnione na stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem

Jan Cofała
Przewodniczący Komisji Przetargowej