



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 18.02.2015r.

ZP.271.55.10.5.2014

e-mail: urząd@um.bierun.pl
www.bierun.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy Tychy
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 15 04 897
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców:
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:
Tel.: 032 324 24 12

Biurowo Rady Miejskiej:
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach” (sprawa ZP.271.55.2014).

Informuję, że:

- I. Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań oraz odpowiedzi zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- II. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wnoszenia wadium.
- III. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

BURMISTRZ MIASTA

KRYSTIAN GRZESICA

Załącznik nr 1 do pisma ZP.271.55.10.5.2014

Zapytania do SIWZ

1. Niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o sprecyzowanie danych dotyczących oświetlenia solarnego – miejsca skrzyni na akumulatory:
czy skrzynka na akumulatory może być częścią słupa lampy (typ Bratek)?
Lub
czy skrzynka na akumulatory ma być umieszczona w ziemi (typ Bratek Eco)?
2. Czy istnieje możliwość przy wykonaniu chodnika, zamiany kostki kamiennej o wysokości 6 cm na kostkę brukową betonową?
3. Czy w przypadku zgody na zamianę kostki wg punktu 2, będzie możliwe przedłożenie referencji na kostkę brukową?
4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i płyt granitowych o łącznej powierzchni minimum 3 000 m² w tym wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni powyżej 1000 m²?
5. Dotyczy § 4 pkt 2 Umowy: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zapisu.
6. Dotyczy § 5 pkt 2 Umowy podpunkt 2: Wykonawca, najpóźniej do dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru końcowego Etapu I, zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację powykonawczą, która w szczególności musi zawierać następujące elementy: (2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (5 egz. oryginałów zaktualizowanych map zasadniczych, inwentaryzację zieleni). Czy Zamawiający udostępni mapy zasadnicze do celów inwentaryzacji?
7. W §7 pkt 1 Umowy jest informacja o rozliczeniu ryczałtowym, prosimy o wykreślenie podpunktu 12 z Umowy §5 pkt 2.

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1

Zamawiający wymaga, aby skrzynka na akumulator była częścią słupa lampy (np. typ Bratek) ze względu na łatwiejszy dostęp do akumulatora i programatora oraz mniejszego prawdopodobieństwa zalania akumulatora. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania dotyczącego umieszczenia akumulatora w ziemi.

Ad. 2, 3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany kostki kamiennej (granitowej) na kostkę brukową betonową. W związku z powyższym nie ma możliwości przedłożenia referencji na ułożenie kostki brukowej betonowej.

Ad. 4

Powyższy warunek nie spełnia wymagań Zamawiającego, w związku z powyższym nie może być uznany.

Ad. 5

Oznacza to, że Zamawiający nie przekazuje żadnych materiałów do wykonania przedmiotowego zamówienia Wykonawcy.

Ad. 6

Zamawiający nie udostępni map zasadniczych do celów inwentaryzacji.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §5 pkt 2 ppkt 12 umowy.