



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 26.05.2015 r.

ZP.271.11.6.2.2015

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu – dokumentacja projektowa” (sprawa ZP.271.11.2015).

Informuję, że:

- I. Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Poniżej podaję treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Zapytania do SIWZ:

Pytanie 1: Czy w związku z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę końcowego terminu realizacji zadania (zgodnie z punktem III §6 do dnia 30.11.2015) na dzień 31.01.2016r ?

Pytanie 2: Zgodnie z zakresem prac wzdłuż ul. Homera należy wymienić istniejące słupy betonowe na nowe. Czy wymiana ma polegać punkt za punkt? Czy też Zamawiający oczekuje dostosowania poszczególnych odcinków ul. Homera do obowiązujących norm i przepisów (co mogłoby się wiązać z przeprojektowaniem istniejących oraz doprojektowaniem nowych punktów świetlnych) ?

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie (i ponowne wykorzystanie) istniejących linii kablowych zasilających istniejące punkty oświetleniowe ?

Pytanie 4: Czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania na odcinku od ul. Chemików 43c do 129 (teren zielony) słupów i opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z załącznikiem 7b ?

Pytanie 5: W jakim okresie po otrzymaniu od projektanta koncepcji oświetlenia Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych rozwiązań.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.

Ad.2. Ulica Homera ma być zaprojektowana w całości zgodnie z normami i przepisami. Dotychczasowe słupy wzdłuż ulicy Homera podlegają likwidacji.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza pozostawienie (i ponowne wykorzystanie) istniejących linii kablowych zasilających istniejące punkty oświetleniowe w miejscach gdzie następuje wymiana „punkt za punkt” (dotyczy osiedla przy ulicy Granitowej i częściowo osiedla Homera).

Ad.4. Zamawiający oczekuje zaprojektowania na osiedlu Chemików (zgodnie z załącznikiem 7b) oświetlenia wszystkich ulic, chodników, ścieżek (wszędzie tam gdzie jest to niezbędne) zgodnie z normami i przepisami.

Ad.5. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionej przez projektanta koncepcji oświetlenia w okresie do 7 dni.

II. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wnoszenia wadium.

III. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA
Sebastian Macioł
Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

e-mail: urzad@um.bierun.pl
www.bierun.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy Tychy
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 15 04 897
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców:
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravsky Beroun



Ostrog



Meung sur Loire