



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel. +48 32 324 24 12; fax +48 32 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

43-150 Bieruń

ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 15.07.2015 r.

ZP.271.13.10.1.2015

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+ 1193” (sprawa ZP.271.13.2015).

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- II. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wnoszenia wadium.
- III. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA
Macioł
Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

mail: urzad@um.bierun.pl
www: www.bierun.pl

EGON: 27 62 58 285
IP: 646-10-15-103

TELEFONY

Centrum Informacji
Obsługa Mieszkańców
tel. +48 32 324 24 00

sekretariat:
tel. +48 32 324 24 12

biuro Rady Miejskiej:
tel. +48 32 324 24 19



M I A S T A
PARTNERSKIE



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

Pytania

1. Dotyczy branża oświetleniowa. W przedmiarze robót dotyczącym branży oświetleniowej pozycja 2d.1.1 „Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg w gruncie kat I-III” mowa jest o montażu 35 szt słupów oświetleniowych natomiast na rysunkach nr 03 – schemat ideowy oświetlenia oraz 01 i 02 – plan sytuacyjny oświetlenia słupów o których mowa jest 34szt. Proszę o jednoznaczne wskazanie poprawnej ilości słupów oświetleniowych które należy zamontować celem prawidłowej wyceny.
2. Dotyczy branża oświetleniowa. W opisie technicznym mowa jest o montażu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o kącie nachylenia 0 stopni, natomiast z zamieszczonej karty katalogowej która przedstawia typowe rozwiązanie wynika że kąt nachylenia wysięgnika ma wynosić 5 stopni. Proszę o jednoznaczne wskazanie poprawnego stopnia wysięgu celem prawidłowej wyceny.

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1

Należy przyjąć 35 szt. słupów oświetleniowych.

Ad.2

Kąt nachylenia wysięgnika nie ma wpływu na wycenę (należy przyjąć 5 stopni).

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Madioń
Z-ca Burmistrza